



エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)
モデル建物法(単用途計算結果)

1. 計算結果及び評価結果

(1) 建築物の名称	サンプル建物				
(2) 床面積	10,000.82	XML ID/再出カコード			
(3) 省エネ地域区分/年間日射地域区分	6地域 / A3区分	0ae7facb-5c8a-4564			
(4) モデル建物	事務所モデル	*LAA-UFKV-SZIQ-RKRR			
(5) 評価結果					
年間熱負荷係数 【BPI _m 】				0.96	
一次エネルギー消費量 【BEI _m 】				0.99	
【誘導BEI _m 】				0.99	
空調設備 【BEI _m /AC】				1.01	
機械換気設備 【BEI _m /V】				0.70	
照明設備 【BEI _m /L】				0.91	
給湯設備 【BEI _m /HW】				1.38	
昇降機 【BEI _m /EV】				2.00	
太陽光発電				あり	
コージェネレーション設備	あり				
(6) 判定	BPI _m ≤ 1.00	達成	BEI _m ≤ 1.00 達成		
			BEI _m > 0.80 (大規模基準) 非達成		
			誘導BEI _m > 0.60 非達成		